

Základní informace o přístupnosti

Národní ústav duševního zdraví

Topolová 748, Klecany, 250 67

Kontaktní telefon

Recepce – 283 088 111

Oddělení správy budov – 775 544 424

E-mail

recepce@nudz.cz

petr.nevole@nudz.cz

Internetová stránka

www.nudz.cz

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází 5 vyhrazených parkovacích stání pro osoby se zdravotním postižením. 4 místa se nacházejí na severní straně budovy a 1 místo se nachází na jižní straně budovy.

Trasa od vyhrazených parkovacích stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody).

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy s názvem „Klecany U Hřbitova“

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová o celkové délce cca 300 m s mírným převýšením do kopce.

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku.

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO
Zvonek je umístěn ve výšce 125 cm
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO – ve výšce 125 cm.

Šířka vstupních dveří je alespoň 90 cm s možností otevření druhého křídla.

Vstupní dveře jsou dvoukřídle.

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO – 5 podlaží

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Není v budově umístěna.

Výtah:

V objektu se nachází 5 osobních výtahů obsluhujících všech 5 pater

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO – 110 cm.
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO

- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO – ve výšce 90-120 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: ANO
 - interkom: ANO – bez přenosu obrazu

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO – na recepci NUDZ

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO – navigační systém šipek umístěných na podlaze budovy k nejvíce navštěvovaným oddělením.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO – Po budově je mnoho bezbariérových toalet ve všech patrech.

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO

Šířka dveří přístupné toalety je 90cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 45 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: ANO
- přebalovací pult: NE